

Počet listů: **15**
Přílohy: **D.1.4.2.14-D.1.4.2.14/14**



LEGENDA:

Rozvodná soustava 3 NPE AC 50Hz 400V/TN-S
Rozvaděč : **oceloplechový pod omítku xEnergy Basic(Profi Plus)**
Krytí (při uzavřených dveřích) **IP 30**
Šířka: **635 mm**
Výška: **1260 mm**
Hloubka: **247 mm**
Vývody: **zespodu,sezhora**

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
živých částí-izolací,kryty,proudovými chrániči typu A
neživých částí-ochranou při poruše automatickým odpojením,
ochranným pospojením,uzemněním,

POZNÁMKA:

Rozvaděč RS 5.2 bude zcela nový, tvořen jednou skříní.Uspořádání dle obvodů.V horních dvoutřetinách obvody MDO a v dolní třetině obvody DO .Výpis materiálu je specifikován na posledním dvoulistě.Rozvaděč bude doplněn o bezpečnostní tabulky, "HLAVNÍ VYPÍNAČ".
ROZOR! V dokonetaci jsou na vývodech zjednodušeně kabely označeny jako CYKY,jde však o kabely v provedení PRAFlaSafe X, s reakcí na oheň B2cas1d1.

PROJEKTANT	VED.PROJEKT.	VED. ZAKÁZKY	Datum: 09/2019	SVAZEK
Rostislav Koháček		ing.Pavel Kotsch	SUPENĚ	
			DSP+DPPS	
INVESTOR: Město Šumperk, nám.Míru 364/1, 787 01 Šumperk			<div></div> <div>Rostislav KOHÁČEK Projektování elektrických zařízení 788 15 V.Losiny,Vernířovice 25 tel +420 603 217 059</div>	
STAVBA: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB Pavilon B – rekonstrukce oddělení chirurgie v 5. NP				
ČÁST: D.1.4.d Zařízení silnoproudé elektrotechniky			ZAKÁZKA: 201912P	Č.VÝKRESU
OBSAH: ROZVADĚČ RS 5.2			MĚŘÍTKO: -	D.1.4.2.14