


PŮDORYS 2.NP:



Tabulka místností	
ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI
-201-	KUCHYŇ
-202-	POKOJ
-203-	ZÁDVEŘÍ
-204-	KOUPELNA

U TRASY V3 POTRUBÍ V KOMÍNĚ OSAZENO JEDNOSTRANNOU ODBOČKOU OBJ Ø100-Ø100, SPODNÍ STRANA ZASLEPENA A OPATŘENA NÁSTAVCEM DN10 PRO UCHYCENÍ TLAKOVÉ HADICE DN10 ODVODU KONDENZÁTU – TLAKOVÁ HADICE DN10 SVEDENA KOMÍNEM DO SUTERÉNU, KDE NAPOJENA NA KANALIZACI

NÁVAZNÉ POTRUBÍ OD ODBOČKY Ø100 V KOMÍNĚ VYVEDENO AŽ NAD STŘECHU

NA STÁVAJÍCÍ KOMÍN BUDE UMÍSTĚNA NOVÁ STŘÍŠKA – DODÁVKA VZDUCHOTECHNIKY

DOPOJENÍ KUCH. ODSAVAČE TRASY V1 – DODÁVKA INTERIÉRU, VČ. TĚSNÉ ZPĚTNÉ Klapky

D.B.P. – DVEŘE BEZ PRAHU

POTRUBÍ SK. I, POZINK.

** – POTRUBÍ ZHOTOVENO NA MONTÁŽI

* – POTRUBÍ S PŘÍDAVKEM, VOLNÁ PŘÍRUBA

PROJEKTANT	VED. PROFESE	VED. ZAKÁZKY	MĚŘITKO	POČ. A4	2	SVAZEK
Ing. PEŇÁZ	Ing. PEŇÁZ	Ing. KOTSCH	1:50	DATUM	09/2021	
			STUPEŇ DPS			
ODBĚRATEL			Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk			
STAVBA			Rekonstrukce bytů Balbínova 17, Šumperk BYT č. 4 ve 2.NP			
ČÁST			D.1.4.c ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 21 - 039
OBSAH VÝKRESU			PŮDORYS BYTU Č.4 VE 2.NP			
<div><div><div><div><div></div></div><div>projektování</div></div><div><div><div></div></div><div>investorská činnost</div></div><div><div><div></div></div><div>inženýrská činnost</div></div><div><div><div></div></div><div>poradenská činnost</div></div></div><div><div><div><div></div></div><div>supring</div><div>spol. s r. o.</div></div><div>787 01 Šumperk, Jesenická 65 tel. +420 583 280704 fax +420 583 214906 e-mail: supring@supring.cz</div></div></div>						ČÍSLO VÝKRESU VZ 01