



LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK

- Domovní spínač polozapuštěný, jednopólový, řazení č.1, IP20
- Domovní spínač polozapuštěný, sériový, řazení č.5, IP20
- Domovní přepínač polozapuštěný, střídavý, řazení č.6, IP20
- Domovní přepínač polozapuštěný, tlačítkový, řazení č.1/0So s orientační doutnavkou, IP20
- Domovní spínač polozapuštěný, automatický, pohybový, IP20
- Domovní zásuvka 230V, polozapuštěná, 16A/230V, IP20
- TV - Domovní zásuvka televizní, polozapuštěná
- DAT - Domovní zásuvka datová 2xRJ45, polozapuštěná
- RB - Rozvaděč pod omítku, IP30/20
- Digestoř
- BT - Prostorový termostat - součást dodávky plynového kotle
- MET - Hlavní ochranná přípojnice

Číslo vývodu	Popis vývodu	Jištění	Počet modulů
-	S vodič přepětí	-	3
-	Hlavní vypínač	-	3
1	Osvětlení - okruh 1	10/1N/C	2
2	Osvětlení - okruh 2	10/1N/C	2
3	Zásuvka 230V - Lednice	16B/1	1
-	Proudový chránič 1	25/2/003-A	2
4	Zásuvka 230V - El.trouba	16B/1	1
5	Zásuvky 230V - Kuchyňská linka	16B/1	1
6	Zásuvka 230V - Pračka	16B/1	1
-	Proudový chránič 2	25/2/003-A	2
7	Zásuvka 230V - Všeobecné	16B/1	1
8	Zásuvka 230V - UV trouba	16B/1	1
9	Zásuvky 230V - Všeobecné	16B/1	1
-	Proudový chránič 3	25/2/003-A	2
10	Zásuvky 230V - Všeobecné	16B/1	1
11	Zásuvka 230V - Plynový kotel	16B/1	1
Celkem modulů			25

Tabulka místností	
ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI
-301-	KUCHYŇ
-302-	POKOJ
-303-	ZÁDVEŘÍ
-304-	KOUPELNA

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PEN ~ 50 Hz 230/400 V síť TN-C-S, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Generální projektant	Jiří Frys - stavební projekce Langrova 12, Šumperk 787 01 IČ: 10644334, mail:jiri@frys.cz	Stavebník	Město Šumperk nám. Míru 1 787 01 Šumperk
Projektant části	Ing.Pavel Matura - projekce elektro projekce.matura@seznam.cz IČ: 06169848 , DIČ:CZ7809285781	Hlavní projektant Zodp. projektant Vypracoval	Ing.Pavel Matura Ing.Pavel Matura Ing.Pavel Matura
Místo stavby	Šumperk	Stupeň Zakázka číslo Datum	DPS 51C0821 08/2021
Název stavby	Rekonstrukce bytů, Balbínova 17 BYT Č. 7 V 3NP		
Část	D.1.4g - Technika prostředí staveb - Zařízení silnoproudé elektrotechniky		
Název výkresu		Měřítko:	Číslo výkresu
Schéma silnoproudých rozvodů - 3.NP		1:50	03