Příkazce operace: [redacted]

Správce rozpočtu:

Hlavní účetní:

Odbor MJP:

SMLOUVA O DÍLO číslo **LM-20-742-22** [redacted] číslo objednatele **SML/2022/0781/OSM** [redacted]

Zakázka číslo: **LM-20-742-22 -Nemocnice Šumperk-pavilon C-výtah 30**
Zakázka číslo: **LM-20-743-22 -Nemocnice Šumperk-pavilon B-výtah 35**
Zakázka číslo: **LM-20-744-22 -Nemocnice Šumperk-pavilon B-výtah 36**

Objednatel : **Město Šumperk**

Sídlo objednatele : nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

Zastoupený : Mgr. Tomáš Spurný, starosta

IČO : 00303461
DIČ : CZ00303461

dále jen **Objednatel**

a

Zhotovitel : **LIFTMONT CZ s.r.o.**

Sídlo zhotovitele : Šternberk, Nádražní 2459/35, PSČ 78501

Adresa pro doručování : Olomouc, Střední Novosadská 34a, PSČ 77900

Zastoupený [redacted] na základě plné moci

Společnost zapsána v : OR vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 40382

Zástupce - ve věcech obchodních : [redacted]

Zástupce - ve věcech technických :

Zástupce - ve věcech realizačních :

IČO : 26845687
DIČ : CZ26845687
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 5961062/0800
: Komerční banka, a.s., číslo účtu 1157148230277/0100

dále jen **Zhotovitel**

Zhotovitel a Objednatel spolu dále jen jako „smluvní strany". Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany dle ust. 2586 a násl. Občanského zákoníku 89/2012 Sb. tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva").

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je dodávka technické - projektové dokumentace (2x+1xdig.) a dodávka a montáž výtahové technologie pro projekt „Nemocnice Šumperk – výměna výtahu č. 30 v pavilonu C a výtahů č. 35, 36 v pavilonu B" (dále jen „dílo") v rozsahu dle přílohy číslo 1 - Technická specifikace zakázky, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

1.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo sjednané touto smlouvou za podmínek stanovených v této smlouvě a v čase v ní dohodnutém je předat objednateli. Objednatel se zavazuje dílo řádně a v náležité kvalitě provedené a ukončené ve sjednané době převzít a v dohodnutém termínu zaplatit ve sjednané výši cenu díla.

1.3. Zhotovitel se zavazuje, že vyhotoví do 6 týdnů ode dne podpisu smlouvy dispoziční výkresy. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k dispozičním výkresům do 7 dnů od doručení Objednateli. Nevyjádří-li se Objednatel v této lhůtě, platí, že Objednatel dispoziční výkresy schválil.

2. Místo a doba provedení díla

2.1. Místo plnění pro účely této smlouvy je: **Nemocnice Šumperk, pavilon B,C**

2.2. Objednatel touto smlouvou prohlašuje, že je oprávněn udělit a uděluje Zhotoviteli právu vstupu do nemovitostí, ve kterých bude prováděno dílo.

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo bez vad a nedodělků nebránících užívání díla Objednateli v termínu: **do 30 týdnů** od podpisu Smlouvy o dílo.

2.4. V případě porušení jakýchkoli smluvních povinností Objednatele je Zhotovitel oprávněn přerušit plnění smlouvy a přiměřeně prodloužit sjednané doby plnění s přihlédnutím ke svým kapacitním možnostem a dalším závazkům, Zhotovitel po tuto dobu není v prodlení.

2.5. V případě výskytu překážky vyšší moci, kterou Zhotovitel není objektivně schopen ovlivnit, je Zhotovitel oprávněn přiměřeně prodloužit sjednané doby plnění s ohledem na vzniklou překážku, a to i v případě, že se překážka vyšší moci týká toliko subdodavatele Zhotovitele.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zák. č.526/1990 Sb. o cenách, ve znění předpisů pozdějších, jako cena pevná a činí:

Cena bez DPH	3 880 000,00Kč
DPH 21%	814 800,00Kč
Cena vč. DPH	4 694 800,00Kč

3.2. Cena díla je pevná po celou dobu provádění díla

3.3. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

3.4. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
a) pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4. Platební podmínky

4.1. Podkladem pro měsíční platby (faktury) jsou skutečně provedené práce.

4.2. Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 10. dne následujícího měsíce předložit ke schválení objednateli pro časové období předcházejícího měsíce následující seznamy:
a) soupis provedených prací a dodávek podle smlouvy
b) soupis a zdůvodnění všech dodatečných požadavků, které zhotovitel považuje za oprávněné

4.3. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum posledního dne v měsíci nebo datum předání a převzetí celého díla.

4.4. Závěrečné vyúčtování se musí dodat nejpozději do 15 dnů po dni předání a převzetí díla. Závěrečné vyúčtování musí obsahovat všechny požadavky zhotovitele, týkající se smluvního poměru, také ty, které byly už vypočítány a zaplaceny.

4.5. Podkladem pro zaplacení ceny za práce provedené v jednotlivých kalendářních měsících budou daňové doklady.

4.6. Splatnost faktur je vždy do 21 dní od doručení (odevzdání) objednateli. Faktury, které jsou podkladem pro provedení plateb, budou obsahovat všechny náležitosti běžné v obchodním platebním styku a náležitosti daňového dokladu.

4.7. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, objednatel je oprávněný vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne po doručení opravené faktury objednateli.

4.8. Faktury doložené soupisem provedených prací a dodávek, budou hrazeny max. do výše 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10 % celkové ceny tvoří pozastávku.

4.9. Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené objednateli po převzetí celého bezvadného díla objednatelem, resp. po odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí díla uhradí objednatel pozastávku ve výši 10% ceny díla do 21 dnů po obdržení této výzvy.

4.10. Zhotovitel je povinen u prací v režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43 uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH, i celé číslo kódu prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí kódu. Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti, pak je zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim a režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění.

5. Splnění předmětu smlouvy, přejímací řízení, záruka a všeobecné dodací podmínky

5.1. K převzetí díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně ve stavebním deníku nejpozději 3 pracovní dny předem. Jestliže Objednatel nepotvrdí svým podpisem ve stavebním deníku výzvu k převzetí díla svým podpisem, předpokládá se, že i tak byla výzva tímto zápisem řádně oznámena.

5.2. Závazky Zhotovitele ze smlouvy jsou splněny vydáním prohlášení o shodě dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, po úspěšném provedení předepsaných zkoušek, o čemž se sepíše protokol.

5.3. Závazky Zhotovitele ze smlouvy jsou ze strany Zhotovitele splněny a Zhotoviteli vzniká nárok na úplné zaplacení ceny díla i v případě, že předepsaná zkouška nebyla úspěšná a prohlášení o shodě proto nemohlo být vydáno z důvodů výhradně na straně Objednatele. Objednatel se zavazuje převzít dodané dílo i v případě, že dílo bude vykazovat drobné vady nebránící užívání díla. V případě, že Objednatel začne užívat dílo nebo jeho část ještě před okamžikem předání a převzetí díla, platí, že dílo nebo jeho část bylo předáno a převzato okamžikem počátku užívání díla.

5.4. Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně správce převzatého díla.

5.5. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje:
a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla,
b) že dílo bude plně způsobilé užívání,
c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů;

5.6. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla.

5.7. Záruční doba je stanovena následovně: - na veškeré stavební a montážní práce a dodávky technologie **72 měsíců**.

5.8. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby. Termíny odstranění těchto závad jsou uvedeny v článku 6. Smluvní sankce.

5.9. Je- li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel kromě toho povinen uhradit objednateli příslušnou škodu.

5.10. Objednatel může požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je nebezpečí z prodlení a nebo je- li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad.

5.11. Zhotovitel je povinen se zavčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí, které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a dodávek, které má podat a zavčas písemně zpravit objednatele.

5.12. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končí dnem protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem.

5.13. Záruka se nevztahuje na vady, o nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo nahodilou událostí.

6. Sankce

6.1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů
Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
Pokud bude zhotovitel v prodlení oproti harmonogramu prací, který bude součástí smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady nebo vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. K nástupu na odstranění vady nebo vad je stanoven termín max. 3. pracovní dny.
Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
Označí-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v trojnásobné výši.

6.4. Sankce za nevyklizení staveniště
Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ani v termínu do třiceti dnů od termínu předání a převzetí díla, může objednatel nechat staveniště vyklidit na náklady zhotovitele díla.

6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.6. Způsob vyúčtování sankcí
Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné stanovisko strany povinné.
Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce nebo úroku z prodlení zaniká. Zaplacením sankce není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

6.7. Lhůta splatnosti sankcí
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.

6.8. Omezení celkové výše sankcí
Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení uplatněných podle smlouvy o dílo nesmí přesáhnout celkovou sjednanou cenu díla vč. DPH.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1. Nedodržení termínu splatnosti faktur je považováno za podstatné porušení smlouvy Objednatelem. V případě prodlení o víc jak 45 dnů je Zhotovitel oprávněn k odstoupení od smlouvy.

7.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od mimo případů uvedených v Občanském zákoníku z těchto důvodů: v případě podstatného porušení smluvních povinností Zhotovitele, zejména zjistí-li v průběhu prací, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti sjednaným termínům, v tomto případě stanoví Objednatel Zhotoviteli lhůtu, ve které má Zhotovitel nedostatky odstranit, po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

7.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

8. Ostatní ujednání

8.1. Z důvodu realizace díla v pavilonu B a C, kde jsou umístěny lůžkové části nemocnice, bere zhotovitel výslovně na vědomí, že veškeré práce, které budou způsobovat nadměrnou hlučnost, nebo prašnost nebudou probíhat v nočním režimu od 19.00 hod. do 8.00 hod bez nároku na zvýšení ceny díla, tak aby nedošlo k omezení provozu zdravotnického zařízení, ve kterém bude akce realizována.

8.2. Případné změny v čase konání instalačních a stavebních prací budou vždy minimálně jeden den předem zaznamenány do stavebního deníku a odsouhlaseny zástupcem zhotovitele, investora a provozovatele Nemocnice Šumperk a.s.

8.3. V průběhu prací nesmí být ohroženi pacienti, návštěvníci ani zaměstnanci zdravotnického zařízení.

8.4. Práce budou koordinovány s objednatelem a zástupcem provozovatele Nemocnice Šumperk a.s.

8.5. Zhotovitel bere dále výslovně na vědomí, že bude bezezbytku respektovat požadavky na režim výstavby, které na něho v průběhu stavby vznese zástupce Nemocnice Šumperk a.s. Tyto požadavky budou vždy v souladu s provozním řádem a režimem Nemocnice Šumperk a.s.

8.6. Součástí smlouvy o dílo je harmonogram prací odsouhlasený objednatelem.

8.7. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavedl Centrální zadavatel město Šumperk vnitřní oznamovací systém k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaná směrnice vztahuje. Podrobnější informace k tomuto systému se nachází na internetové stránce objednatele: https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestsky-urad/zakladni-informace/ochranaoznamovatelu.html. Odkaz na vstup do předmětného sytému se nachází na internetové adrese: https://oznamovatel.i3c.cz/.

8.8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.

8.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dle zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.

8.10. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

8.11. Osoby oprávněné jménem Objednatele podepisovat montážní listy (stavební deník) a převzít dokončené dílo: technik oddělení správy domovního majetku MěÚ Šumperk

8.12. Oprávněné osoby Zhotovitele pro zápis do montážního deníku a předání Díla:
[redacted]

8.13. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Šumperk č. 4647/22 ze dne 18. 8. 2022

Přílohy:

číslo 1 Harmonogram prací
číslo 2 Rozsah plnění díla - Technická specifikace zakázky
číslo 3 Plná moc

Objednatel

V Šumperku dne 13. 09. 2022
[redacted]

Mgr. Tomáš Spurný, starosta
[redacted]

Zhotovitel

Ve Šternberku dne 12.9.2022
[redacted]

IFTMONT CZ s.r.o.
Nádražní 2459/35
ŠTERNBERK
IČ: 26845687 -1-

na základě plné moci

MĚSTO 4/1 ŠUMPERK

[redacted]

Harmonogram prací

„Nemocnice Šumperk – výměna výtahu č. 30 v pavilonu C a výtahů č. 35, 36 v pavilonu B“

			2022														2023																		
			ZÁŘÍ			ŘÍJEN					LISTOPAD								LEDEN				ÚNOR				BŘEZEN					DUBEN			
		týden	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317
	č. zakázky	nos./st.																																	
30	LM-20-XXX-22	1800/4	SOD								DOK	DOK	DOK	DOK	DOK	DOK	PR	PR	PR	PR	PR	PR	ST	MTŽ	MTŽ	MTŽ	ZP								
36	LM-20-XXX-22	500/6	SOD								DOK	DOK	DOK	DOK	DOK	DOK	PR	PR	PR	PR	PR	PR	ST	MTŽ	MTŽ	MTŽ	ZP								
35	LM-20-XXX-22	2000/6	SOD								DOK	DOK	DOK	DOK	DOK	DOK						PR	PR	PR	PR	PR	PR	ST	MTŽ	MTŽ	MTŽ	ZP			

SOD smlouva o dílo

DOK výrobní dokumentace

PR příprava-výroba+nákup materiálu

ST demontáž, stavební úpravy

MTŽ dodávka technologie na stavbu, montáž technologie

ZP zkoušky po ukončení montáže + předání výtahu

TECHNICKÉ PARAMETRY NOVÉHO DODÁVANÉHO VÝTAHU

NEMOCNICE Šumperk - pavilon C - výměna výtahu č. 30

popis	požadované parametry		dodávané parametry	
technické parmetry:				
typ výtahu	osobní - lůžkový evakuační výtah průchozí dle ČSN 73 0802 a 04			
nosnost	kg	1 800	kg	1 800
počet osob	ks	24	ks	24
rychlost	m/s	1,0	m/s	1
počet stanic	ks	3	ks	3
počet nástupišť	ks	4	ks	4
Zdvih	mm	7 850	mm	7 850
průchozí výtah	ano		ano	
typ výtahu	osobní - lůžkový evakuační výtah		osobní - lůžkový evakuační výtah	
typ řízení	mikroprocesorové sběrné		mikroprocesorové sběrné	
strojovna	ano, stávající nad šachtou		ano, stávající nad šachtou	
pohon	kompaktní bezpřevodový pohon s frekvenčním měničem		kompaktní bezpřevodový pohon s frekvenčním měničem	
nosné prvky	ocelová lana nebo nosné pásy - uchazeč doloží prohlášení o shodě případně atest		ocelová lana	
šachta:				
šířka	mm	2 400	mm	2 400
hloubka	mm	2 680	mm	2 680
prostory pod šachtou	výtah není vybaven zachycovači na protiváze (pod šachtou nesmí být prostory přístupné osobám)		výtah není vybaven zachycovači na protiváze (pod šachtou nesmí být prostory přístupné osobám)	
provedení šachty - materiál	zdivo z plných cihel v kombinaci s cihlami dutými		zdivo z plných cihel v kombinaci s cihlami dutými	
Hlava šachty	mm	4 000	mm	4 000
Zdvih	mm	7 800	mm	7 800
Prohlubeň	mm	1 500	mm	1 500
kabina:				
šířka	mm	1650	mm	1650
hloubka	mm	2350	mm	2350
výška	mm	2150	mm	2150
materiál stěn/odstín	ocelový, povrchová úprava vnitřního interiéru komaxit		ocelový, povrchová úprava vnitřního interiéru komaxit	
povrch podlahy/odstín	protiskluzová podlahovina ALTRO dle standardního vzorkovníku		protiskluzová podlahovina ALTRO dle standardního vzorkovníku	
provedení stropu/odstín	plochý/dle vzorkovníku RAL		plochý/dle vzorkovníku RAL	
provedení osvětlení	stropní, automatické úsporné LED		stropní, automatické úsporné LED	
madlo	ano, u ovládacího panelu		ano, u ovládacího panelu	
sedátko - sklopné	ano		ano	
zrcadlo	ano		ano	

ochranná svodidla v kabině	svodidla do kabiny výtahu v provedení nerezový plech ve dvou řadách u podlahy namísto okopového plechu (rozměry 200 mm x tloušťka plechu - po obvodě kabiny), druhá řada ve výšce 400 mm od podlahy (spodní hrana) - (rozměry 250 mm x tloušťka plechu - po obvodě kabiny) - přesné usmístění bude provedeno při instalaci výtahu		svodidla do kabiny výtahu v provedení nerezový plech ve dvou řadách u podlahy namísto okopového plechu (rozměry 200 mm x tloušťka plechu - po obvodě kabiny), druhá řada ve výšce 400 mm od podlahy (spodní hrana) - (rozměry 250 mm x tloušťka plechu - po obvodě kabiny) - přesné usmístění bude provedeno při instalaci výtahu	
ovládací panel/povrch	Ovladačová kombinace je zhotovena jako panel z nerez oceli a obsahuje tyto prosvětlovací tlačítka s potvrzením volby: tlačítka do jednotlivých etáží – odesílače (Braill písmo) provedení antivandal opakované otvírání dveří nouzové světlo směrová signalizace - ukazatel směru jízdy polohová signalizace – digitální ukazatel polohy kabiny nouzová signalizace - alarm signalizace přetížení		Ovladačová kombinace je zhotovena jako panel z nerez oceli a obsahuje tyto prosvětlovací tlačítka s potvrzením volby: tlačítka do jednotlivých etáží – odesílače (Braill písmo) provedení antivandal opakované otvírání dveří nouzové světlo směrová signalizace - ukazatel směru jízdy polohová signalizace – digitální ukazatel polohy kabiny nouzová signalizace - alarm signalizace přetížení	
čtečka karet v kabině - kódová jednotka.	Ano		Ano	
vstupní portál v kabině/odstín	ocelový, povrchová úprava komaxit		ocelový, povrchová úprava komaxit	
ostastní doplňky v kabině	nerez		nerez	
kabinové a šachetní dveře:				
typ	automatické - jednostranné nebo centrální otevírání dveří.		automatické - jednostranné otevírání dveří.	
šířka	mm	1300	mm	1300
výška	mm	2000	mm	2000
typ zárubní/materiál	ocelový a nátěr dle vzorkovníku RAL		ocelový a nátěr dle vzorkovníku RAL	
materiál šachetních dveří	nátěr dle vzorkovníku RAL		nátěr dle vzorkovníku RAL	
materiál kabinových dveří	ocelový, povrchová úprava komaxit - nátěr vzorkovník RAL		ocelový, povrchová úprava komaxit - nátěr vzorkovník RAL	
požární odolnost	EW30		EW30	
pohon kabinových dveří	Automatické (frekvenční)		Automatické (frekvenční)	
ochrana dveří	celoplošná světelná clona dveřního otvoru - oba vstupy do kabiny		celoplošná světelná clona dveřního otvoru - oba vstupy do kabiny	
signální a řídící moduly:				
univerzální dorozumívací zařízení s GSM bránou - není nutná tel. linka k výtahu, do dorozumívacího zařízení bude možné navolit více čísel	musí být součástí dodávky		ano	
elektronický odrušovací filtr	musí být součástí dodávky		ano	

utomatický návrat kabiny do definované stanice	musí být součástí dodávky	ano
předotevírání dveří při příjezdu kabiny do nástupiště	musí být součástí dodávky	ano
mechanická tlačítka v kabině i na nástupištích s mikrozdvihem	musí být součástí dodávky	ano
nouzové osvětlení kabiny	musí být součástí dodávky	ano
LCD ukazatel polohy a směru v kabině- na obou ovládacích panelech	musí být součástí dodávky	ano
horizontální LCD ukazatel polohy a směru (s integrovaným gongem) ve všech nástupištích	musí být součástí dodávky	ano
potvrzení voleb - prosvětlení tlačítek	musí být součástí dodávky	ano
tlačítko otevření a tlačítko zavření dveří v kabině	musí být součástí dodávky	ano
indikace dveřní zóny	musí být součástí dodávky	ano
manuální přepnutí výtahu do evakuačního režimu	musí být součástí dodávky	ano
nezávislý servis (klíčkový spínač v kabině)	musí být součástí dodávky	ano
osvětlení šachty	musí být součástí dodávky	ano
hlavní vypínač	musí být součástí dodávky	ano
žebřík v prohlubni	musí být součástí dodávky	ano
dorovnávání kabiny	musí být součástí dodávky	ano
invalidní vybavení: bude provedeno dle vyhlášky 398/2009 Sb., a v souladu s ČSN EN 81-70 a ČSN EN 81-28		
ochranné zařízení dveří - celoplošná světlená clona	musí být součástí dodávky	ano
hlasový syntetizér (hlásič stanic)	musí být součástí dodávky	ano
indukční smyčka (piktogram umístěný v kabině)	musí být součástí dodávky	ano
stanicová a kabinové tlačítka s akustickým signálem	musí být součástí dodávky	ano
zvuková signalizace v kleci a na nástupištích	musí být součástí dodávky	ano
ostatní požadavky:		
ochranné prvky nerezové pásy, nebo ACROVYN na celou plochu ostění dveřních otvorů (ochrana zdiva proti poškození)	**musí být součástí dodávky**	ano
Oprava vstupní části podlahy (PVC podlaha pod práh dveří) případně přechodová nerezová lišta	**musí být součástí dodávky**	ano
Lokální vysprávka a výmalba šachty výtahu PRIMALEX barva bílá	**musí být součástí dodávky**	ano

Z důvodu zamezení šíření prachu v budově budou před každým měněným výtahem ve patrech vybudovány zástěny	musí být v ceně	ano
Oprava ostění dveří výtahu strukturovanou tapetou dle stávajícího vzoru	musí být v ceně	ano
lešení pro demontáž stávajícího a montáž nového výtahu	musí být v ceně	ano
demontáž stávajícího výtahu včetně ekologické likvidace demontovaného materiálu	musí být v ceně	ano
záruční doba	min. 60 měsíců na veškeré stavební a, montážní práce a veškeré dodávky	72 měsíců na veškeré stavební a, montážní práce a veškeré dodávky
24 hodinový dispečink	musí být součástí servisní smlouvy	ano
vyproštění osob uvězněných v kabině výtahu	nejpozději do 60 minut	ano
nástup na opravu	nejpozději do 120 minut od nahlášení provozní poruchy	ano
přesné zaměření stávající šachty provede vybraný uchazeč před zahájením prací	musí být součástí dodávky	ano
osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče:		
datum	[redacted]	
podpis	[redacted]	
titul, jméno, příjmení	[redacted]	
funkce	OT	

ONT CZ s.r.o.
ažní 2459/35
01 ŠTERNBERK
: 26845687 -1-

Uchazeči v tabulce uvedou parametry dodávaného výtahu, nebo údaj zda dodávaný výtah uvedený požadavek splňuje či nesplňuje

TECHNICKÉ PARAMETRY NOVÉHO DODÁVANÉHO VÝTAHU
NEMOCNICE Šumperk - pavilon B - výměna výtahu č. 35

popis	požadované parametry		dodávané parametry	
technické parmetry:				
typ výtahu	osobní - lůžkový evakuační výtah průchozí dle ČSN 73 0802 a 04			
nosnost	kg	2 000	kg	2 000
počet osob	ks	24	ks	24
rychlost	m/s	1,0	m/s	1,0
počet stanic	ks	6	ks	6
počet nástupišť	ks	7	ks	7
Zdvih	mm	14 000	mm	14 000
průchozí výtah	ano		ano	
typ výtahu	osobní - lůžkový evakuační výtah		osobní - lůžkový evakuační výtah	
typ řízení	mikroprocesorové sběrné		mikroprocesorové sběrné	
strojovna	ano, stávající nad šachtou		ano, stávající nad šachtou	
pohon	kompaktní bezpřevodový pohon s frekvenčním měničem		kompaktní bezpřevodový pohon s frekvenčním měničem	
nosné prvky	ocelová lana nebo nosné pásy - uchazeč doloží prohlášení o shodě případně atest		ocelová lana	
šachta:				
šířka	mm	2 400	mm	2 400
hloubka	mm	2 670	mm	2 670
prostory pod šachtou	výtah není vybaven zachycovači na protiváze (pod šachtou nesmí být prostory přístupné osobám)		výtah není vybaven zachycovači na protiváze (pod šachtou nesmí být prostory přístupné osobám)	
provedení šachty - materiál	Panel + zdivo z plných cihel v kombinaci s cihlami dutými		Panel + zdivo z plných cihel v kombinaci s cihlami dutými	
Hlava šachty	mm	3 910	mm	3 910
Zdvih	mm	14 000	mm	14 000
Prohlubeň	mm	1 480	mm	1 480
kabina:				
šířka	mm	1650	mm	1650
hloubka	mm	2250	mm	2250
výška	mm	2140	mm	2140
materiál stěn/odstín	ocelový, povrchová úprava vnitřního interiéru komaxit		ocelový, povrchová úprava vnitřního interiéru komaxit	
povrch podlahy/odstín	protiskluzová podlahovina ALTRO dle standardního vzorkovníku		protiskluzová podlahovina ALTRO dle standardního vzorkovníku	
provedení stropu/odstín	plochý/dle vzorkovníku RAL		plochý/dle vzorkovníku RAL	
provedení osvětlení	stropní, automatické úsporné LED		stropní, automatické úsporné LED	
madlo	ano, u ovládacího panelu		ano, u ovládacího panelu	
sedátko - sklopné	ano		ano	
zrcadlo	ano		ano	

ochranná svodidla v kabině	svodidla do kabiny výtahu v provedení nerezový plech ve dvou řadách u podlahy namísto okopového plechu (rozměry 200 mm x tloušťka plechu - po obvodě kabiny), druhá řada ve výšce 400 mm od podlahy (spodní hrana) - (rozměry 250 mm x tloušťka plechu - po obvodě kabiny) - přesné usmístění bude provedeno při instalaci výtahu		svodidla do kabiny výtahu v provedení nerezový plech ve dvou řadách u podlahy namísto okopového plechu (rozměry 200 mm x tloušťka plechu - po obvodě kabiny), druhá řada ve výšce 400 mm od podlahy (spodní hrana) - (rozměry 250 mm x tloušťka plechu - po obvodě kabiny) - přesné usmístění bude provedeno při instalaci výtahu	
ovládací panel/povrch	Ovladačová kombinace je zhotovena jako panel z nerez oceli a obsahuje tyto prosvětlovací tlačítka s potvrzením volby: tlačítka do jednotlivých etáží – odesílače (Braill písmo) provedení antivandal opakované otvírání dveří nouzové světlo směrová signalizace - ukazatel směru jízdy polohová signalizace – digitální ukazatel polohy kabiny nouzová signalizace - alarm signalizace přetížení		Ovladačová kombinace je zhotovena jako panel z nerez oceli a obsahuje tyto prosvětlovací tlačítka s potvrzením volby: tlačítka do jednotlivých etáží – odesílače (Braill písmo) provedení antivandal opakované otvírání dveří nouzové světlo směrová signalizace - ukazatel směru jízdy polohová signalizace – digitální ukazatel polohy kabiny nouzová signalizace - alarm signalizace přetížení	
čtečka karet v kabině - kódová jednotka.	Ano		Ano	
vstupní portál v kabině/odstín	ocelový, povrchová úprava komaxit		ocelový, povrchová úprava komaxit	
ostastní doplňky v kabině	nerez		nerez	
kabinové a šachetní dveře:				
typ	automatické - jednostranné nebo centrální otevírání dveří.		automatické - jednostranné otevírání dveří.	
šířka	mm	1300	mm	1300
výška	mm	2000	mm	2000
typ zárubní/materiál	ocelový a nátěr dle vzorkovníku RAL		ocelový a nátěr dle vzorkovníku RAL	
materiál šachetních dveří	ocel - nátěr dle vzorkovníku RAL		ocel - nátěr dle vzorkovníku RAL	
materiál kabinových dveří	ocelový, povrchová úprava komaxit - nátěr vzorkovník RAL		ocelový, povrchová úprava komaxit - nátěr vzorkovník RAL	
požární odolnost	EW30		EW30	
pohon kabinových dveří	Automatické (frekvenční)		Automatické (frekvenční)	
ochrana dveří	celoplošná světelná clona dveřního otvoru - oba vstupy do kabiny		celoplošná světelná clona dveřního otvoru - oba vstupy do kabiny	
signální a řídící moduly:				
univerzální dorozumívací zařízení s GSM bránou - není nutná tel. linka k výtahu, do dorozumívacího zařízení bude možné navolit více čísel	musí být součástí dodávky		ano	
elektronický odrušovací filtr	musí být součástí dodávky		ano	
automatický návrat kabiny do definované stanice	musí být součástí dodávky		ano	

předotevírání dveří při příjezdu kabiny do nástupiště	musí být součástí dodávky	ano
mechanická tlačítka v kabině i na nástupištích s mikrozdvihem	musí být součástí dodávky	ano
nouzové osvětlení kabiny	musí být součástí dodávky	ano
LCD ukazatel polohy a směru v kabině- na obou ovládacích panelech	musí být součástí dodávky	ano
horizontální LCD ukazatel polohy a směru (s integrovaným gongem) ve všech nástupištích -	musí být součástí dodávky	ano
potvrzení voleb - prosvětlení tlačítek	musí být součástí dodávky	ano
tlačítko otevření a tlačítko zavření dveří v kabině	musí být součástí dodávky	ano
indikace dveřní zóny	musí být součástí dodávky	ano
manuální přepnutí výtahu do evakuačního režimu	musí být součástí dodávky	ano
nezávislý servis (klíčkový spínač v kabině)	musí být součástí dodávky	ano
osvětlení šachty	musí být součástí dodávky	ano
hlavní vypínač	musí být součástí dodávky	ano
žebřík v prohlubni	musí být součástí dodávky	ano
dorovnávání kabiny	musí být součástí dodávky	ano
invalidní vybavení		
bude provedeno dle vyhlášky 398/2009 Sb., a v souladu s ČSN EN 81-70 a ČSN EN 81-28		
ochranné zařízení dveří - celoplošná světlená clona	musí být součástí dodávky	ano
hlasový syntetizér (hlásič stanic)	musí být součástí dodávky	ano
indukční smyčka (piktogram umístěný v kabině)	musí být součástí dodávky	ano
stanicová a kabinové tlačítka s akustickým signálem	musí být součástí dodávky	ano
zvuková signalizace v kleci a na nástupištích	musí být součástí dodávky	ano
ostatní požadavky:		
ochranné prvky nerezové rohy - ostění dveřních otvorů výtahu	**musí být součástí dodávky**	ano
Oprava vstupní části podlahy (PVC podlaha pod práh dveří) případně přechodová nerezová lišta	**musí být součástí dodávky**	ano
Lokální vysprávka a výmalba šachty výtahu PRIMALEX barva bílá	**musí být součástí dodávky**	ano
Z důvodu zamezení šíření prachu v budově budou před každým měněným výtahem ve patrech vybudovány zástěny	musí být v ceně	ano

Oprava ostění dveří výtahu strukturovanou tapetou dle stávajícího vzoru	musí být v ceně	ano
lešení pro demontáž stávajícího a montáž nového výtahu	musí být v ceně	ano
demontáž stávajícího výtahu včetně ekologické likvidace demontovaného materiálu	musí být v ceně	ano
záruční doba	min. 60 měsíců na veškeré stavební a, montážní práce a veškeré dodávky	72 měsíců na veškeré stavební a, montážní práce a veškeré dodávky
24 hodinový dispečink	musí být součástí servisní smlouvy	ano
vyproštění osob uvězněných v kabině výtahu	nejpozději do 60 minut	ano
nástup na opravu	nejpozději do 120 minut od nahlášení provozní poruchy	ano
přesné zaměření stávající šachty provede vybraný uchazeč před zahájením prací	musí být součástí dodávky	ano
osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče:		
datum	[redacted]	
podpis		TMONT CZ s.r.o. ádražní 2459/35 5 01 ŠTERNBERK
titul, jméno, příjmení		IČ: 26845687
funkce	OT	

Uchazeči v tabulce uvedou parametry dodávaného výtahu, nebo údaj zda dodávaný výtah uvedený požadavek splňuje či nesplňuje

TECHNICKÉ PARAMETRY NOVÉHO DODÁVANÉHO VÝTAHU

NEMOCNICE Šumperk - pavilon B - výměna výtahu č. 36

popis	požadované parametry		dodávané parametry	
technické parmetry:				
typ výtahu	osobní výtah			
nosnost	kg	500	kg	500
počet osob	ks	6	ks	6
rychlost	m/s	1,0	m/s	1,0
počet stanic	ks	6	ks	6
počet nástupišť	ks	6	ks	6
Zdvih	m	14	m	14
průchozí výtah	ne		ne	
typ výtahu	osobní výtah		osobní výtah	
typ řízení	mikroprocesorové sběrné		mikroprocesorové sběrné	
strojovna	ano, stávající nad šachtou		ano, stávající nad šachtou	
pohon	kompaktní bezpřevodový pohon s frekvenčním měničem		kompaktní bezpřevodový pohon s frekvenčním měničem	
nosné prvky	ocelová lana nebo nosné pásy - uchazeč doloží prohlášení o shodě případně atest		ocelová lana	
šachta:				
šířka	mm	1 530	mm	1 530
hloubka	mm	1 500	mm	1 500
prostory pod šachtou	výtah není vybaven zachycovači na protiváze (pod šachtou nesmí být prostory přístupné osobám)		výtah není vybaven zachycovači na protiváze (pod šachtou nesmí být prostory přístupné osobám)	
provedení šachty - materiál	Panel + zdivo z plných cihel v kombinaci s cihlami dutými		Panel + zdivo z plných cihel v kombinaci s cihlami dutými	
Hlava šachty	mm	3 900	mm	3 900
Zdvih	mm	14 000	mm	14 000
Prohlubeň	mm	1 500	mm	1 500
kabina:				
šířka	mm	900	mm	900
hloubka	mm	1300	mm	1300
výška	mm	2150	mm	2150
materiál stěn/odstín	ocelový, povrchová úprava vnitřního interiéru komaxit		ocelový, povrchová úprava vnitřního interiéru komaxit	
povrch podlahy/odstín	protiskluzová podlahovina ALTRO dle standardního vzorkovníku		protiskluzová podlahovina ALTRO dle standardního vzorkovníku	
provedení stropu/odstín	plochý/dle vzorkovníku RAL		plochý/dle vzorkovníku RAL	
provedení osvětlení	stropní, automatické úsporné LED		stropní, automatické úsporné LED	
madlo	ano,na boční stěně		ano,na boční stěně	
sedátko - sklopné	ano		ano	
zrcadlo	ANO (čelní stěna proti dveřím)		ANO (čelní stěna proti dveřím)	

ochranná svodidla v kabině	svodidla do kabiny výtahu v provedení nerezový plech ve dvou řadách u podlahy namísto okopového plechu (rozměry 200 mm x tloušťka plechu - po obvodě kabiny), druhá řada ve výšce 400 mm od podlahy (spodní hrana) - (rozměry 250 mm x tloušťka plechu - po obvodě kabiny) - přesné usmístění bude provedeno při instalaci výtahu.		svodidla do kabiny výtahu v provedení nerezov plech ve dvou řadách u podlahy namísto okopového plechu (rozměry 200 mm x tloušťka plechu - po obvodě kabiny), druhá řada ve výšce 400 mm od podlahy (spodní hrana) - (rozměry 250 mm x tloušťka plechu - po obvodě kabiny) - přesné usmístění bude provedeno při instalaci výtahu.	
ovládací panel/povrch	Ovladačová kombinace je zhotovena jako panel z nerez oceli a obsahuje tyto prosvětlovací tlačítka s potvrzením volby: tlačítka do jednotlivých etáží – odesílače (Braill písmo) provedení antivandal opakované otvírání dveří nouzové světlo směrová signalizace - ukazatel směru jízdy polohová signalizace – digitální ukazatel polohy kabiny nouzová signalizace - alarm signalizace přetížení		Ovladačová kombinace je zhotovena jako panel z nerez oceli a obsahuje tyto prosvětlovací tlačítka s potvrzením volby: tlačítka do jednotlivých etáží – odesílače (Braill písmo) provedení antivandal opakované otvírání dveří nouzové světlo směrová signalizace - ukazatel směru jízdy polohová signalizace – digitální ukazatel polohy kabiny nouzová signalizace - alarm signalizace přetížení	
vstupní portál v kabině/odstín	ocelový, povrchová úprava komaxit		ocelový, povrchová úprava komaxit	
ostastní doplňky v kabině	nerez		nerez	
kabinové a šachetní dveře:				
typ	automatické - jednostranné nebo centrální otevírání dveří.		automatické - jednostranné nebo centrální otevírání dveří.	
šířka	mm	900	mm	900
výška	mm	2000	mm	2000
typ zárubní/materiál	ocelový a nátěr dle vzorkovníku RAL		ocelový a nátěr dle vzorkovníku RAL	
materiál šachetních dveří	ocel - nátěr dle vzorkovníku RAL		ocel - nátěr dle vzorkovníku RAL	
materiál kabinových dveří	ocelový, povrchová úprava komaxit - nátěr vzorkovník RAL		ocelový, povrchová úprava komaxit - nátěr vzorkovník RAL	
požární odolnost	EW30		EW30	
pohon kabinových dveří	automatické (frekvenční)		automatické (frekvenční)	
ochrana dveří	celoplošná světelná clona dveřního otvoru		celoplošná světelná clona dveřního otvoru	
signální a řídící moduly:				
univerzální dorozumívací zařízení s GSM bránou - není nutná tel. linka k výtahu, do dorozumívacího zařízení bude možné navolit více čísel	musí být součástí dodávky		ano	
elektronický odrušovací filtr	musí být součástí dodávky		ano	
automatický návrat kabiny do definované stanice	musí být součástí dodávky		ano	
předotevírání dveří při příjezdu kabiny do nástupiště	musí být součástí dodávky		ano	

mechanická tlačítka v kabině i na nástupištích s mikrozdvihem	musí být součástí dodávky	ano
nouzové osvětlení kabiny	musí být součástí dodávky	ano
LCD ukazatel polohy a směru v kabině- na obou ovládacích panelech	musí být součástí dodávky	ano
horizontální LCD ukazatel polohy a směru (s integrovaným gongem) ve všech nástupištích -	musí být součástí dodávky	ano
potvrzení voleb - prosvětlení tlačítek	musí být součástí dodávky	ano
tlačítko otevření a tlačítko zavření dveří v kabině	musí být součástí dodávky	ano
indikace dveřní zóny	musí být součástí dodávky	ano
osvětlení šachty	musí být součástí dodávky	ano
hlavní vypínač	musí být součástí dodávky	ano
žebřík v prohlubni	musí být součástí dodávky	ano
dorovnávání kabiny	musí být součástí dodávky	ano
invalidní vybavení		
bude provedeno dle vyhlášky 398/2009 Sb., a v souladu s ČSN EN 81-70 a ČSN EN 81-28		
ochranné zařízení dveří - celoplošná světlená clona	musí být součástí dodávky	ano
hlasový syntetizér (hlásič stanic)	musí být součástí dodávky	ano
indukční smyčka (piktogram umístěný v kabině)	musí být součástí dodávky	ano
stanicová a kabinové tlačítka s akustickým signálem	musí být součástí dodávky	ano
zvuková signalizace v kleci a na nástupištích	musí být součástí dodávky	ano
ostatní požadavky:		
ochranné prvky nerezové rohy - ostění dveřních otvorů výtahu	**musí být součástí dodávky**	ano
Oprava vstupní části podlahy (PVC podlaha pod práh dveří) případně přechodová nerezová lišta	**musí být součástí dodávky**	ano
Lokální vysprávka a výmalba šachty výtahu PRIMALEX barva bílá	**musí být součástí dodávky**	ano
Z důvodu zamezení šíření prachu v budově budou před každým měněným výtahem ve patrech vybudovány zástěny	musí být v ceně	ano
Oprava ostění dveří výtahu strukturovanou tapetou dle stávajícího vzoru	musí být v ceně	ano
lešení pro demontáž stávajícího a montáž nového výtahu	musí být v ceně	ano
demontáž stávajícího výtahu včetně ekologické likvidace demontovaného materiálu	musí být v ceně	ano

záruční doba	min. 60 měsíců na veškeré stavební a, montážní práce a veškeré dodávky	min. 72 měsíců na veškeré stavební a, montá. práce a veškeré dodávky
24 hodinový dispečink	musí být součástí servisní smlouvy	ano
vyproštění osob uvězněných v kabině výtahu	nejpozději do 60 minut	ano
nástup na opravu	nejpozději do 120 minut od nahlášení provozní poruchy	ano
přesné zaměření stávající šachty provede vybraný uchazeč před zahájením prací	musí být součástí dodávky	ano
osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče:		
datum	[redacted]	
podpis		ONT CZ s.r.o. ažní 2459/35 01 ŠTERNBERK : 26845687 -1-
titul, jméno, příjmení		
funkce	OT	

Uchazeči v tabulce uvedou parametry dodávaného výtahu, nebo údaj zda dodávaný výtah uvedený požadavek splňuje či nesplňuje