PAVILON B

PÚ N1.08-III.SPB
ZAKROKOVE SALKY
EI-Sm 30DP3-C2 | REI 45 | REI 45 | EPS

PÚ N1.01A/N7-III.SPB
SCHODIŠTĚ A (CHÚC)
EPS | EI-Sm 30DP3-C2 | REI 30 | REI 60

PÚ N1.02A/N7-III.SPB
EVAKUAČNÍ VÝTAHY 1-3
EPS | EW 15DP1-C2 | EI-Sm 30DP3-C2 | REI 30 | REI 60

PÚ N1.03A/N7-II.SPB
OSOBNÍ VÝTAH 1
EPS | EW 15DP1-C2 | REI 30 | REI 60

PÚ N1.05-III.SPB
AMBULANCE 1.NP
EI-Sm 30DP3-C2 | REI 60 | REI 60 | EPS

PÚ N1.06-IV.SPB
SKLAD PRÁDLA
EI-Sm 30DP3-C2 | REI 60 | REI 60 | EPS

PÚ N1.01B/N7-III.SPB
SCHODIŠTĚ B (CHÚC)
EPS | EI-Sm 30DP3-C2 | REI 30 | REI 60

PÚ N1.03B/N7-II.SPB
OSOBNÍ VÝTAH 2
EPS | EI-Sm 30DP3-C2 | REI 30 | REI 60

PÚ N1.02B/N7-III.SPB
EVAKUAČNÍ VÝTAH 4
EPS | EW 15DP1-C2 | EI-Sm 30DP3-C2 | REI 30 | REI 60

CELKEM 4X AMBULANCE TEDY 40 OSOB=70+20+10%=28+8+4 OSOB (ČSN 73 0835 TAB A.1, 3.1V



LEGENDA ZNAČEK POŽÁRNÍ OCHRANY

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY

HASÍCÍMI PŘÍSTROJI | VNĚJŠÍ HASIČSKÉ | ROZVODNA, TRANSFORMOVNA | HLAVNÍ PODRUŽNÝ UZÁVĚR PLYNU | HLAVNÍ PODRUŽNÝ UZÁVĚR VODY | HLAVNÍ PODRUŽNÝ VYPÍNAČ ELEKTRO | STUDNA, OBRŮBNÉ MÍSTO NA VODOTOČI | OHLAŠOVNA POŽÁRU

OBECNÉ OZNAČENÍ EPS, AUTOMATICKÝ HLÁSIČ | SIGNÁLNÍ HOUKAČKA, RUČNÍ HLÁSIČ POŽÁRU | KLÍČOVÝ TREZOR S MAJÁKEM | OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY | HLAVNÍ ÚSTŘEDNA EPS

HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ VÝCHODY Z OBJEKTŮ | SMĚRY ÚNIKOVÝCH CEST | VÝCHODOVÉ DVEŘE Z PODLAŽÍ NEBO OBJEKTU | OZNAČENÍ POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ | POŽ. ODOLNOST STROPNÍCH/STĚNOVÝCH KONST. | OHRANIČENÍ A OZNAČENÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ | POŽ. ODOLNOST NOSN. KCE, POŽ. A OBV. STĚN

Tabulka 1 – Specifické klasifikační požadavky pro nové objekty i změny staveb

Stavební konstrukce, prvky [1]	Třída reakce na oheň - doplňková klasifikace
Stěny a podhledy	B-s1 (C-s1) [2]
Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku	B-s1 (C-s1) [2]
Transparentní výplně okenních a dveřních otvorů	A1
Průsvitné střešní plášť a světliky	A1
Volně vedené potrubní rozvody, včetně jejich izolace	B-s1 (C-s1) [2]
Okenní a předokenní žaluzie[3]	C-s1

[1] Požadavky uvedené v tabulce 1 se nevztahují na konstrukční dílce a prvky podle 8.2.2 a podle 8.4.1.3.
[2] Údaj v závorce platí pro objekty do dvou nadzemních podlaží.
[3] Požadavek se týká hlavních komponentů (neplatí pro spojovací nebo ovládací prvky).

POZNÁMKA Specifické klasifikační požadavky se netýkají rámů okenních otvorů nebo rámů světlíků a také otvíravých částí odtahových klapek samočinného odvětracího zařízení.

8.3.2 Požární úseky podle 8.1.4 musí mít (bez ohledu na výšku objektu h) v obvodových stěnách požární pásy.
Přímé komunikační propojení mezi požárními úseky podle 8.1.4 musí být uzavřeno požárními a současně kouřotěsnými dveřmi s klasifikací EI-SmC.

U konstrukčních dílců a prvků s požadavkem na doplňkovou klasifikaci s1 nesmí být použito plastických hmot.
Při posuzování hmot, které v konstrukcích střech, stropů a podhledů jako hořící odkapávají nebo odpadávají se nemusí přihlížet k materiálům osvětlovacích těles, pokud jejich celková plocha (součet dílčích půdorysných průmětů) není větší než 15 % podlahové plochy příslušného požárního úseku.

8.3.4 Na povrchové úpravy stavebních konstrukcí nesmí být použito hmot s indexem šíření plamene is větším než:
— 75 mm.minuta-1 u stěn;
— 50 mm.minuta-1 u podhledů.
Nezávisle na hodnotě indexu šíření plamene nesmí být, kromě nášlapných vrstev podlah nebo lemovacích lišt keramických obkladů či podlahových krytin, použito plastických hmot.
Pro podlahové krytiny lze použít materiály klasifikované podle ČSN EN 13501-1 do třídy A1 fl až C.

8.3.3 Odchyně od ustanovení ČSN 73 0802 i ČSN 73 0810 nesmí mít objekty, ve kterých jsou umístěna zdravotnická zařízení skupiny LZ 2 vnější tepelnou izolaci obvodových stěn provedenu z materiálů třídy reakce na oheň F až B, a to včetně konstrukcí dodatečných vnějších tepelných izolací.

GRAFICKÁ ČÁST POŽÁRNĚ BEZP.
ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1.NP