



## ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA NN: 3+PEN, STŘÍDAVÁ, 50Hz, 400/231V, TN-C

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA VN: 3 ~50Hz, 22 kV, IT

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:

DLE ČSN 33 3201, ČSN EN 61140 a ČSN 33 2000-4-41 ed.3 - OCHRANNÉ OPATŘENÍ:

ZÁKLADNÍ OCHRANA (PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM / DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ):

- ZÁKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY
- OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):
- OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY, SÍŤ IT A TN

K.ú. Dolní Temenice [764442] a Šumperk [764264]

Stávající inženýrské sítě byly zakresleny do PD dle podkladů od správců inženýrských sítí. Před zahájením výkopových prací dodavatel stavebních prací požádá správce inženýrských sítí o jejich přesné vytyčení a provedou o tom zápis do stavebního deníku.

## LEGENDA

- KONTEJNER - ROZVODNA
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ VN
- SOUBĚH S PODZEMNÍM VEDENÍM VN DO 35 kV
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- NOVÉ KABELY NN
- STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- VODOVOD
- KANALIZACE JEDNOTNÁ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- PLYNOVOD NTL
- PLYNOVOD STL
- TEPLOVOD
- OPTICKÉ VEDENÍ
- ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ CETIN
- SDĚLOVACÍ KABEL VODAFONE
- OPTICKÝ KABEL VODAFONE
- KOAXIÁL VODAFONE
- PODZEMNÍ KOMUNIKAČNÍ SÍŤ SELECT SYSTEM
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ T-MOBILE

NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  
SOUČÁST JINÉHO POVOLENÍ  
KOMUNIKACE, PARK, STÁNÍ A CHODNÍKY  
SOUČÁST JINÉHO POVOLENÍ

Stupeň dokumentace:	Číslo dokumentu:	Revize:	Datum:
Dokumentace pro výběr zhotovitele - DPS	2024ŠM/V04	0	12/2024
Vypracoval:	Kontroloval:	Líst:	Počet A4:
Pavel Šenkýř	ing. Milan Hošek	01	2
Investor: Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČ: 00303461	Měřítko: 1:500		
Zpracovatel dokumentace a držitel práv:	Název:		
<b>SOLAR GODS</b> Solar gods s.r.o. Na Fořlanech 2155/15 120 00 Praha 2 IČ: 17331501 DIČ: CZ17331501	Doplňující název: <b>Fotovoltaická elektrárna 97,20 kWp s akumulací 576,0 kWh – FVE ZŠ/MŠ Šumavská</b>		
Propojení odběrných míst s FVE a baterií			<b>D.2.01.3</b>
Situace detail			