


5625	345	745	1680
BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA			
OTVOR KABELY			
7650	1615	1140	

POZNÁMKA

PŘI UVEDENÉM NÁVRHU OSAZENÍ KONTEJNERU VYCHÁZÍME Z PŘÍPUSTNÉHO ZATÍŽENÍ PODLOŽÍ 200 kN/qm.
V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÝCH PŮDNÍCH PODMÍNEK JE POTŘEBNÉ VYKONAT NOVÉ STATICKÉ VÝPOČTY
A PŘÍPADNĚ UPRAVIT ZPŮSOB OSAZENÍ KONTEJNERU.

Stupeň dokumentace:		Číslo dokumentu:		Revize:		Datum:	
Dokumentace pro výběr zhotovitele - DPS		2024ŠMw04		0		12/2024	
Vypracoval:	Kontroloval:	Zodpovědný projektant:		List:	Počet A4:	Měřítko:	
Pavel Šenkyř	ing. Milan Hošek	Jan Hrubý		01	2	1:50	
Investor: Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČ: 00303461							
Zpracovatel dokumentace a držitel práv:		Název:					
<div>SOLAR GODS</div> <div>Solar gods s.r.o. Na Folinance 2155/15 120 00 Praha 2 IČ: 17331501 DIČ: CZ17331501</div>		Doplňující název:		DPS			
		Fotovoltaická elektrárna 97,20 kWp s akumulací 576,0 kWh – FVE ZŠ/MŠ Šumavská					
		Propojení odběrných míst s FVE a baterií		D.2.08			
		Kontejner osazení					