




LEGENDA:

- TELEVIZNÍ ZÁSUVKA
- ROZBODVAČ 24 ÚČASTNÍKU
- ZESILOVAČ

UPOZORNĚNÍ:

KONKRÉTNÍ VÝROBKY NAVRŽENÉ V TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU UVEDENY  
JEN JAKO PŘÍKLAD MOŽNÉHO ŘEŠENÍ A MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI VÝROBKY,  
AVŠAK SE SHODNÝMI NEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI PARAMETRY.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3N+PE 400V/230V, 50Hz, TN-S  
MALÉ NAPĚTÍ NA STRANĚ ROZVODU SK, EZS, EPS  
100V~ (ROZVODY MR)

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM:  
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41  
PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 2000-3, ČSN 2000-5-51, VIZ. TECH. ZPRÁVA

KABELOVÉ ROZVODY JSOU PROVEDENY V TRUBKÁCH VE ZDI NEBO NAD PODHLEDY

NEOZNAČENÉ KABELOVÉ ROZVODY KABEL STÍNĚNÝ PRUŘEZ 2x1 mm<sup>2</sup>

VYPRACOVAL	ODP.PROJEKTANT	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	HD ELEKTRO CZ,s.r.o.  JESENICKÁ 61, ŠUMPERK TEL.: +420 603486748 E-MAIL: hdelektro@hdelektro.cz	
Ing.Pokorný Ondřej	Ing.Pokorný Ondřej				
OBEC:	ŠUMPERK	KRAJ:	OLOMOUCKÝ	POČET A48 DATUM7/2024 STUPEŇDPS ARCH.ČÍSLO240701.D.1.4.h.208 ZAK.ČÍSLO240701 MĚŘÍTKO:ČÍSLO VÝKRESU: N D.1.4.h.208	
INVESTOR:	Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk				
STAVBA:	Temenická 109, Šumperk - celková rekonstrukce elektroinstalace; byt 18, 23 a 24				
OBJEKT:	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				
PROFESE:	D.1.4.h-ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY				
OBSAH VÝKRESU:	BLOKOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ PRVKU STA				