

TYP např.:MIXVENT TD-250/100  
PRŮTOK: 150m3/hod.  
P=25W, 230V, 0,11A, doběh

nový přívod cyky 4x10  
uzemnění cya 1x10 zžl  
napojeno na 1x25A/B v RE  
pod omítkou  
(budoucí možné 3f připojení)

zvonkové tl.  
ZT

chodba

kabely UTP vedeny v  
bezhalog.lišře 20x20mm

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK

- Domovní přepínač polozapuštěný, tlačítkový, řazení E1/0, IP20
- Domovní spínač polozapuštěný, jednopólový, řazení č.1, IP20
- Pohybový spínač, automatický, vestavní (na povrch), IP20
- Domovní spínač polozapuštěný, jednopólový, řazení č.5 IP20
- Domovní přepínač polozapuštěný, střídavý, řazení č.6, IP20
- Domovní zásuvka 230V, polozapuštěná, 16A/230V, IP20
- Domovní zásuvka 230V, polozapuštěná, 16A/230V, s přepětovou ochranou, IP20
- Prostorový termostat, IP20, 230V/16A
- Opticko-kouřový hlásič požáru, vnitřní
- Domovní zásuvka televizní R-TV, polozapuštěná, IP20
- DAT - Domovní zásuvka datová 2xRJ45, polozapuštěná, IP20
- DT - Domovní telefon, audio - výměna koncového zařízení
- DZ - Domovní zvonek - výměna koncového zařízení
- RB - Domovní rozvaděč, pod omítkou, IP30/20
- Odbočná krabice K097

LEGENDA POUŽITÝCH SVÍTIDEL

- E1 - LED Stropní přisazené svítidlo 48W/230V 3000/4000/6000K pr. 40 cm bílá, IP20
- E2 - LED Stropní přisazené svítidlo 36W/230V 3000/4000/6000K pr. 30 cm bílá, IP20
- E3 - LED Koupelnové stropní svítidlo 36W/230V 3000/4000/6000K IP44 pr. 42 cm bílá
- E4 - LED podlinkové svítidlo s vypínačem LED/18W/230V, IP40


KABELY A ULOŽENÍ

Kabely s třídou reakce na oheň Eca (CYKY), uložení kabelů pod omítkou

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

č.m.	MÍSTNOST	PLOCHA m²
1.01	CHODBA	7,10
1.02	KOMORA	0,88
1.03	WC	1,03
1.04	KOUPELNA	3,19
1.05	POKOJ + KK	17,15
1.06	POKOJ	22,21

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 1/N/PE ~ 50 Hz 230 V síť TN-C-S, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM  
PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

VYPRACOVAL		ODP.PROJ.PROFESE		PODPIS		ODP.PROJ.STAVBY		ING. PAVEL MATURA PROJEKCE ELEKTRO, ČKAIT: 1202535 IČ: 06169848, tel: +420 608 176 406 e-mail: projekce.matura@seznam.cz Závořická 550, Poštelmov 78969					
ING. PAVEL MATURA		ING. PAVEL MATURA											
OBEC:		ŠUMPERK		KRAJ:		OLOMOUCKÝ							
INVESTOR:		Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk – Oddělení správy majetku											
STAVBA:		STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č.3, Lidická 75, Šumperk											
OBJEKT:										FORMÁT		A2	
PROFESE:		D.1.2.5 TPS – Silnoproud								DATUM		05/2025	
OBSAH VÝKRESU:		SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ROZVODY								STUPEŇ		PROVÁDĚNÍ STAVBY	
										ARCH.ČÍSLO		MA-21-25-D.1.2.5-03	
										ZAK.ČÍSLO		21-25	
										MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VÝKRESU:	
										1:25		03	