








	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
	ZPĚTNÉ POTRUBÍ
KK	 KULOVÝ UZÁVĚR ZÁVITOVÝ (VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT); NIKLOVANÁ OCEL OT58 (VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT); -20 až +120°C; PN 10 až 25
VK	 VYPOUŠTĚČÍ KULOVÝ KOHOUT -1/2"
RGV	 VYVAŽOVACÍ VENTIL ZÁVITOVÝ S VYPOUŠTĚNÍM DN 50; Kv=2,62÷32,3
RV	 VENTILOVÉ TĚLESO S INTEGROVANÝM PŘEDNASTAVENÍM (1÷8) - PŘÍMÉ DN 15, kvs=0,9 m³/h (kv=0,04÷0,73 m³/h) S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ S VESTAVENÝM ČIDLEM (5÷26°C)
RŠ 1	 RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ, kvs=2,5 m³/h, PŘÍMÉ DN 15, S UZAVÍRACÍ, REGULAČNÍ A VYPOUŠTĚČÍ FUNKCÍ
RŠ 2	 SPECIÁLNÍ PŘÍPOJOVACÍ ARMATURA PRO PŘÍPOJENÍ KOUPELNOVÉHO ŽEBŘÍKU SE STŘEDOVÝM PŘÍPOJENÍM PROVEDENÍ PŘÍMÉ; DN 15; Kvs=1,1 m³/h; UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ FUNKCE (ARMATURA OBSAHUJE TERMOSTATICKOU HLAVICI)

Zodp. projektant		Vypracoval		Kreslil			
Vladimír Schertler		Vladimír Schertler		Vladimír Schertler			
<i>Schertl</i>		<i>Schertl</i>		<i>Schertl</i>			
Kraj:	Olomoucký	Městský úřad:	Šumperk			Formát	3x A4
Investor: Město Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk						Měřítko	1:75
Stavba: TEMENICKÁ 109, ŠUMPERK rekonstrukce rozvodů ÚT, vody a kanalizace; byt 18, 23 a 24						Datum	9/2024
						Účel	DPS
						Číslo zakázky	17/72a
Část:	D.1.4.a Technika prostředí staveb VYTÁPĚNÍ					Číslo výkresu:	Číslo paré:
Název výkresu: SCHÉMA ROZVODU						T 03	