



BYT č.18		
Číslo místnosti	Účel	Teplota
-307-	PŘEDSÍŇ	N
-308-	KOUPELNA+WC	24°
-309-	KUCHYŇ	20°
-310-	OBÝVACÍ POKOJ	22°

LEGENDA:

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
- ZPĚTNÉ POTRUBÍ
- KK

KULOVÝ UZÁVĚR ZÁVITOVÝ (VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT); NIKLOVANÁ OCEL OT58 (VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT); -20 až +120°C; PN 10 až 25
- VK

VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT-1/2"
- RGV

VYVAŽOVACÍ VENTIL ZÁVITOVÝ S VYPOUŠTĚNÍM DN 50; Kv=2,62÷32,3
- RV

VENTILOVÉ TĚLESO S INTEGROVANÝM PŘEDNASTAVENÍM (1÷8) - PŘÍMÉ DN 15, kvs=0,9 m3/h (kv=0,04÷0,73 m3/h) S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ S VESTAVĚNÝM ČIDLEM (5÷26°C)
- RŠ 1

RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ, kvs=2,5 m3/h, PŘÍMÉ DN 15, S UZAVÍRACÍ, REGULAČNÍ A VYPOUŠTĚCÍ FUNKCÍ
- RŠ 2

SPECIÁLNÍ PŘIPOJOVACÍ ARMATURA PRO PŘIPOJENÍ KOUPELNOVÉHO ŽEBŘÍKU SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM PROVEDENÍ PŘÍMÉ; DN 15; Kvs=1,1 m3/h; UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ FUNKCE (ARMATURA OBSAHUJE TERMOSTATICKOU HLAVICÍ)

Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	<div>FRYS</div> <div>STAVEBNÍ PROJEKCE</div>	
Vladimír Schertler	Vladimír Schertler	Vladimír Schertler		
<i>Schertl</i>	<i>Schertl</i>	<i>Schertl</i>		
Kraj: Olomoucký	Městský úřad: Šumperk			
Investor: Město Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk			Formát	2x A4
Stavba: TEMENICKÁ 109, ŠUMPERK rekonstrukce rozvodů ÚT, vody a kanalizace; byt 18, 23 a 24			Měřítko	1:75
			Datum	9/2024
			Účel	DPS
			Číslo zakázky	17/72a
Část: D.1.4.a Technika prostředí staveb VYTÁPĚNÍ			Číslo výkresu:	Číslo paré:
Název výkresu: PŮDORYS 3. NP				
			T 01	