



LEGENDA - ER (EVAKUAČNÍ ROZHLAS) :

- ER ŮSTŘEDNA ER
- REPRODUKTOR
- REPRODUKTOR – PODHLEDOVÝ
- REPRODUKTOR – ZÁVĚSNÝ
- MIKROFONÍ STANICE

LEGENDA - EPS:

- EPS ŮSTŘEDNA EPS
- KTPD KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY
- OPPO OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY
- VSTUPNĚ VÝSTUPNÍ MODUL
- TABLO OBSLUHY
- OPTICKO–KOUŘOVÝ HLÁSIČ
- OPTICKO–KOUŘOVÝ HLÁSIČ – NAD PODHLEDEM
- TH TEPLOTNÍ HLÁSIČ
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
- OPTICKO–ZVUKOVÁ SIGNALIZACE
- OPTICKÁ SIGNALIZACE – LED
- KABEL J–H(S)Y 2X2X0.8MM
- KABEL PRAFLADUR 2x1.5mm
- KABEL PRAFLAGuard 2x2x0.8mm
- KABEL PRAFLADUR 2X1.5MM – NAPÁJENÍ PZ
- KABEL PRAFLAGuard 4X2X0.8MM
- OPTICKÝ KABEL
- KABEL PRAFLADur 3x1.5mm / 3x2.5mm
- 01-01L-001
- POŘADOVÉ ČÍSLO PRVKU NA LINCE
- POŘADOVÉ ČÍSLO LINKY
- POŘADOVÉ ČÍSLO ŮSTŘEDNÝ
- ELEKTROINSTALAČNÍ ROZVADĚČ 230V AC
- ZS ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ 24V DC – 5A



Na Pískách 3234/1, Hodonín 695 14, ČESKÁ REPUBLIKA
tel +420 518 309 911, +420 518 342 609, www.nsnscs.cz

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		DRUH DOKUMENTACE	
Petr Sedláček		Filip Švrček		DPS	
OBEC: Šumperk		Kraj: Olomoucký		MĚŘÍTKO:	1:100
INVESTOR: Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41 787 01 Šumperk		NÁZEV OBJEKTU: Budova B- Evakuační rozhlas (ER), Elektrická požární signalizace (EPS)		FORMÁT:	4xA4
				DATUM:	11/2023
				ZAKÁZ. Č.:	
OBSAH: Dispozice technologie - 4.NP				ČÍSLO VÝKRESU:	ČÍSLO KOPIE:
				05	