


- A INTERIEROVÉ SVÍTLIDLO PŘÍSKAŽENÉ, VÝSOCE LESKLÁ PARABOLICKÁ MŘÍŽKA, 2x ZÁŘÍVKA 36W, EVG DSI, SWITCHDİM, PATICE G13, IP40, I
- AN INTERIEROVÉ SVÍTLIDLO PŘÍSKAŽENÉ, VÝSOCE LESKLÁ PARABOLICKÁ MŘÍŽKA, 2x ZÁŘÍVKA 36W, EVG DSI, SWITCHDİM, 1HOD, PATICE G13, IP40, I
- B INTERIEROVÉ SVÍTLIDLO S ASYMETRICKÝM REFLEKTORKEM, 1x ZÁŘÍVKA 36W, EVG DSI, SWITCHDİM, PATICE G13, IP40, I

SPOLUOVACÍ
CHODBA 3

124
CHODBA

127
VELKÁ
TĚLOCVİČNA



BUDOVA A1 BUDOVA A2



SADA Č.

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	UNI-EKO s.r.o. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ BLUDOVSKÁ 12, ŠUMPERK TEL./FAX: 583 213 862 E-MAIL: manek@unieko.cz
ING. JAN MANEK	ING. JAN MANEK			
OBEČ:	ŠUMPERK	KRAJ:	OLOMOUCKÝ	
INVESTOR:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, Dr. E. BENEŠE 1, ŠUMPERK			
STAVBA:	REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE UČEBEN			
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, Dr. E. BENEŠE 1, ŠUMPERK				
OBJEKT:				
PROFESE: A.3.7-ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY				
OBSAH VÝKRESU:				
125-UČEBNA VLASTIVĚDA, 1.NP-BUDOVA B				
MĚŘÍTKO:				
1:75				
02				